

**zawiadomienie o wyjaśnieniach  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dot. postępowania przetargowego na zadanie: **Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dzimierzy**  
numer sprawy: **PS/1/2017**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych do opisanych w projekcie technologicznym – zamiast głowic typu Clack 3” montaż głowic innego producenta również na systemie bocznikowym, zachowujących parametry pracy urządzeń filtracyjnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem, iż takie urządzenie winno posiadać parametry techniczne i funkcjonalne takie same bądź lepsze niż wskazane w dokumentacji tj.:

1. przepływ minimum 20 m<sup>3</sup>/h
2. ciśnienie pracy 1,4–7,0 bar
3. zbiornik zmiękczenia 16-63”
4. zbiornik filtr 16-63”
5. otwór zbiornika 4 lub 6”
6. sterowanie za pomocą PLC
7. materiał mosiądz
8. specjalne tłoki pływające (sterowanie zaworami analizuje czasy wejścia tłoka w poszczególne położenia regeneracji i w przypadku zabrudzenia tłoka uniemożliwiającego bezpieczne przejście do kolejnego etapu regeneracji silnik napędowy zaworu dostaje impuls od mikroprocesora o oporach na tłoku. Następuje cofnięcie tłoka, woda przemywa i wypłukuje zanieczyszczenia, po czym tłok przechodzi do pozycji zadanego cyklu regeneracji).
9. łatwy demontaż suwaka
10. łatwy dostęp części zamiennych

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż przedmiotowe głowice winny charakteryzować się również łatwością czyszczenia, co jest uzasadnione ze względu na parametry wody surowej.

Proszę o zwrotne potwierdzenie odbioru wiadomości.

Otrzymują:

1. adresat (e-mail)
2. aa

