

Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Dzimierz-Nowa Wieś
ul. Sportowa 18a
44-295 Dzimierz

Dzimierz, 22.05.2017 r.

Informacje z otwarcia ofert

(na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.))

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dzimierzy
numer sprawy: PS/1/2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości **600 000,00 zł**

numer oferty	nazwa i adres wykonawcy	cena brutto w PLN	okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy	serwis gwarancyjny i pogwarancyjny części technologicznej	serwis gwarancyjny i pogwarancyjny części AKPiA	gwarancja utrzymania stacji w ruchu i ciągłość dostaw wody do mieszkańców przez cały okres modernizacji	termin wykonania zamówienia	warunki płatności
1	PROMAT-WODA sp. z o.o., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia	606 537,68	36	przybycie na miejsce zdarzenia w celu usunięcia usterki lub awarii w czasie od 24h do 48h od momentu zgłoszenia	przybycie na miejsce zdarzenia w celu usunięcia usterki lub awarii w czasie do 8h od momentu zgłoszenia	pełna ciągłość dostaw wody do mieszkańców z przerwami produkcyjnymi do 8h w określone dni (nie więcej niż 2 dni w tygodniu)	28.07.2017 r.	zgodnie z zapisami SIWZ (30 dni)